

Kluki, dn. 02.03.2016

IN.271.5.2016

WYJAŚNIENIA DO SWIZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze ETAP III”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 907) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWIZ:

Pytanie :

W załączonej dokumentacji (projekcie, SIWZ i przedmiar) do w/w przetargu – występują nieścisłości

I. Brak jest wyliczeń doboru pomp, rur bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego i naczynia.

II. Brak jest wyliczeń zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza wody.

III. Występują rozbieżności między opisem, schematem kotłowni i przedmiarem – jak niżej:

1. podgrzewacz wody 160l – opis 200l
2. pompy 3 szt – opis i schemat 2 szt.
3. zawór trójdrogowy – opis czterodrogowy
4. zawór odcinający 9 szt – schemat 10 szt.
5. filtr siatkowy 9 szt – schemat 2 szt.
6. zawory zwrotne 2 szt – brak w przedmiarze
7. naczynie wzbiorcze – brak w przedmiarze
8. zawór różnicowy – brak w przedmiarze
9. manometr – brak w przedmiarze i na schemacie
10. termometry – brak w przedmiarze i schemacie
11. czujniki – brak w przedmiarze (na schemacie są)
12. brak w przedmiarze izolacji ciepłochronnej instalacji w kotłowni
13. brak w przedmiarze rur do naczynia wzbiorczego
14. brak w przedmiarze rur łączących kocioł z podgrzewaczem wody (strona grzewcza)
15. brak w przedmiarze uzbrojenia podgrzewacza wody (zawory odcinające, zawór zwrotny, zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego, itp.)
16. co jest ujęte w pozycji nr 3 (przedmiar kotłowni)

Wyżej wymienione nieścisłości i braki uniemożliwia prawidłowe wyliczenie oferty. Poprawienie załączonego przedmiaru przez inwestora przyczyni się, że wszyscy oferenci będą mieli równe szanse do złożenia oferty. Zgodnie z zamówieniami publicznymi

Odpowiedź:

Wszelkie nie ujęte w przedmiarze czy też w projekcie elementy należy przyjąć w kosztorysie ofertowym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. Oferenci powinni założyć w ofercie kwotę na wykonanie dokładnych schematów montażowych, których nie obejmuje projekt budowlany.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr Karol Sikora

