


Uwaga!
1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót.
2. W miejscach krzyżowań, kolizji oraz w pobliżu istniejącej infrastruktury prace ziemne wykonywać ręcznie.
3. W miejscu niedostatecznego przykrycia gruntem instalację zaizolować termicznie np. keramzytem.



Nazwa inwestycji

Sala gminastyczna
dz. nr 92/1
obręb 09 Parzno-Lesisko
Gmina Kluki

Tytuł rysunku

Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Projektant:

Data: grudzień 2020

mgr inż. Kamil Woszczyk
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzający:

Data: grudzień 2020

mgr inż. Marta Woszczyk
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
LOD/3908/PBS/19

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

PWZ-4