

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

RIR.271.5.2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu przetargowym na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki”

Zgodnie z art 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.09.2021r. wpłynęły do Urzędu Gminy w Klukach pytania do SWZ o następującej treści.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie opraw oświetleniowych, których współczynnik oddawania barw (Ra) wynosi 70, co jest powszechnym standardem w oświetleniu zewnętrznym (ulicznym). W naszej ocenie wymóg stosowania opraw, które przy temperaturze barwowej 4000K posiadają współczynnik Ra=80 jest nieuzasadniony względami technicznymi oraz nie znajduje podstaw w normach czy innych przepisach. Wypracowany na terenie Polski (m.in. przez GDDKiA) oraz Europy standard Ra=70 dla temp. barwowej 4000K gwarantuje uzyskanie najwyższych parametrów oświetleniowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Odp. na pytanie 1:

Zastosowanie lamp ze współczynnikiem RA>80 znacząco poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg, ale oczywiście zamawiający dopuszcza stosowanie lamp o RA>70.

Pytanie 2

Prosimy o wykreślenie wymagania opisanego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w punkcie 2.3.2 określającego maksymalną wagę netto oprawy na poziomie 3 kg. Tak restrykcyjny zapis nie znajduje uzasadnienia względami technicznymi i w oczywisty sposób ma na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, co jest niezgodne z art. 16 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych.

Odp. na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza lampy o masie pow. 3 kg jednak nie większej niż dopuszczalne maksymalne obciążenie wysięgników.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przedstawienia dla wszystkich opraw certyfikatu ENEC lub równoważny oraz dodatkowo dla opraw ulicznych certyfikatu ENEC PLUS lub równoważny? Podanie przez Zamawiającego przykładowych certyfikatów w przejrzysty sposób wskaże każdemu wykonawcy normy oraz wytyczne, które powinny spełniać wszystkie oprawy oświetleniowe. Certyfikat ENEC dla wszystkich opraw potwierdza wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, natomiast certyfikat ENEC PLUS dla opraw ulicznych potwierdza wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny. Przy braku czytelnego wskazania punktu odniesienia do wymaganych certyfikatów, istnieje ryzyko przedstawienia przez nierzetelnych producentów, certyfikatów dla wybiórczo wybranych parametrów opraw.

W naszej ocenie wymóg przedstawienia certyfikatów ENEC (dla wszystkich opraw) oraz ENEC PLUS (dla opraw ulicznych) lub równoważnych jest powszechnym standardem dla inwestycji realizowanych w związku z przeprowadzeniem wymiany oświetlenia oraz pozwala Inwestorowi na sprawdzenie wiarygodności deklarowanych przez producenta parametrów technicznych opraw.

i

Pytanie 4

W przypadku braku wymagania przedstawienia certyfikatu ENEC+ lub równoważnego na potrzeby potwierdzenia, że oprawy oświetleniowe spełniają wymagania opisane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w punkcie 2.3.2., prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie wyżej opisanych wymagań.

Odp. na pytania 3 i 4:

Zamawiający dla realizacji obecnego zadania nie wymaga stosowania certyfikatu ENEC. Wymagana jest, zgodnie z ogólnymi przepisami, deklaracja zgodności WE, w której producenci potwierdzają zgodność wykonania lamp zgodnie z odpowiednimi normami.

Ponadto Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

w części 16.3 jest:

„Ofertę wraz załącznikami należy złożyć do dnia 24.09.2021 r. do godziny 10.00”
winno być:

„Ofertę wraz załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2021 r. do godziny 10.00”

w części 17.1 jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 10.30”
winno być:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r. o godzinie 10.30”


WÓJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz