



Sieradz, dnia 2 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy Kluki
Kluki 88
97 – 415 Kluki

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pani Katarzyny Pawlik-Irach, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kluki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji sanitarnej do zbiornika chłonna–odparowującego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 687/2 obręb 0005 Kluki, gm. Kluki o średnicy \varnothing 160 i rzędnej posadowienia dna wylotu 195,50 m npm. Współrzędne geodezyjne likwidowanego wylotu: X – 5691372.61; Y – 6586896.75.
- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu, poprzez istniejący wylot, oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Klukach (RLM=427,5) do rzeki Ścichawki w km 9+570 rzeki poprzez wylot (numer ewidencyjny działki na której zlokalizowany jest wylot 913 obręb 0005 Kluki) o średnicy \varnothing 400 i rzędnej posadowienia dna wylotu 182,03 m npm. Współrzędne wylotu: X – 5689855.19; Y – 6586711.49. Ilość odprowadzanych ścieków:
 $Q_{s,max} = 0,009 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{d,śr} = 45,0 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{rok,dop} = 16425 \text{ m}^3/\text{rok}$

o składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| – BZT ₅ | do 40 mg O ₂ /l |
| – ChZT _{Cr} | do 150 mg O ₂ /l |
| – zawiesiny ogólne | do 50 mg/l |

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją pn.: „Operat wodnoprawny. Wykonanie urządzeń wodnych wraz z wprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych w miejscowości Kluki, Gmina Kluki” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w **miejscu**: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, **bezwzględnie** po uprzednim telefonicznym umówieniu, w **terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późniejszymi zmianami) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line extending to the right, and a diagonal line crossing the horizontal one from the bottom left.