

**Do Wykonawców  
zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**RIR.271.13.2023**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa rurociągu tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” " w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

**Wyjaśnienia**

**Pytanie 1:**

Odnosnie pkt. 6.2 z Programu Funkcjonalno Użytkowego, czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczania ścieków BIOCLAR na inną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ze względu na istniejące uwarunkowania technologiczne na oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach preferuje technologie kompatybilne z technologią BIOCLAR.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie długości rurociągu tłoczonego dla odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach?

**Odpowiedź:**

Długość rurociągu tłoczonego dla odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach wynosi 735 m.

**Pytanie 3:**

Czy posiadają Państwo badania gruntowo-wodne dla istniejącej oczyszczalni ścieków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje opinią hydrogeologiczną terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Szkolnej w Klukach, działki 683, 687/2. Kopia dokumentu zostanie dołączona do dokumentacji postępowania.

**Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

  
mgr **Róża Kacmarcikiewicz**  
(podpis kierownika Zamawiającego)