

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

RIR.271.14.2023

Odpowiedź na pytanie do SWZ w postępowaniu przetargowym na „**Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) informuję, że w dniu 16.10.2023 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Klukach pytanie do SWZ o następującej treści:

Pytanie 1:

Jaka jest odległość instalacji od rozdzielni głównej? - Proszę o weryfikację zapisów SWZ, Zamawiający wskazuje w przedmiarze: "Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu 1,0-1,5 m - Panel 460W" by w dokumencie Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkoły Podstawowej w Parznie wskazać że panel ma ponad 2 metry co jest akurat słuszne. Prosimy zatem o weryfikację zapisów i poprawienie wymogu na min. 1,5m

Odp. na pytanie 1:

Falownik w Szkole Podstawowej w Parznie projektowany jest w odległości około 8 metrów od rozdzielni głównej. Zamawiający zmienia zapis punktu 1.2 przedmiaru na „Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie - poziomy układ paneli, dł. panelu min 1,5 m - Panel 460W”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert ulega zmianie. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20.10.2023 r. godz. 13.00.


mgr Renata Kaczmarkiewicz