

LEGENDA:

BLOCZKI BETONOWE; DKN– DOLNA KRAWĘDŹ NADPORŻA
DKW– DOLNA KRAWĘDŹ WIEŃCA
DKP– DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU
GKP– GÓRNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU
PP– POZIOM POSADOWIENIA

ELEMENTY MUROWE; x.xxx – KOTEW ARCHITEKTONICZNA

ELEMENTY ŻELBETOWE; x.xxx – KOTEW KONSTRUKCJI

UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30) – elementy powyżej poziomu gruntu
B30 (C25/30) – elementy poniżej poziomu gruntu.
2. Stal – A–IIIN (RB500W, BSt500S, B500SP, 20G2VY–B);
3. Otulina zbrojenia:
–elementy nie stykające się z gruntem – 2,5–3cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy REI zawartymi w części opisowej projektu;
–elementy stykające się z gruntem – 5cm.
4. Fundamenty posadowić na warstwie podkładu z chudego betonu o grubości min. 10cm oraz podsypki piaskowej zagęszczonej do Is=0,97 grubości 20–30cm.
Ściany fundamentowe oraz ściany piwnic wykonać z bloczków fundamentowych gr. 25cm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
5. Należy pamiętać o wypuszczeniu z fundamentów starterów do słupów, rdzeni.
6. Po wykoniniu wykopów grunt należy porównać z założonym do obliczeń statycznych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub pojawienia się wody gruntowej stabilizującej się na poziomie posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbiór podłoża gruntowego powinien wykonać uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. Strop nad parterem – stropodach, zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy wylewany na mokro gr. 20cm zbrojony zgodnie z częścią rysunkową oraz opisową.
8. Ściany działowe należy wykonać jako oddylatowane od podciągów i stropów o min. 2cm.
9. Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
10. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym.
W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
11. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.

ARCH MK STUDIO PROJEKTOWE
Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Budynek żłobka samorządowego
dz. nr 683 obręb 05 Kluki
gmina Kluki

Tytuł rysunku

STROP NAD PARTEREM
SZALUNEK

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Projektant Data: Lipiec 2023

mgr inż. MACIEJ JASZCZYK
Specjalność konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczeń
SLK/5260/POOK/14

Sprawdzający

mgr inż. PIOTR WOJCIECHOWSKI
Specjalność konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczeń
SLK/7182/PBKb/17

Skala rysunku

1:50

Nr arkusza

K-02